

Relatório NSE		
Data	:	24.05.2023
Hora	:	16:34:49
Usuário	:	REP-VVALMIR
Número de Série: 1008605604 Início Garantia: 00.00.0000 Fim da Garantia: 00.00.0000		
Item: 11392948		
Narrativa		
MOTOR ELETRICO TRIFASICO MGF450D 800cv 13.800V B3D 2P60Hz		
REFRIGERACAO: IC611;TIPO PRODUTO: ESPECIAL;ENTIDADE NORMA: NBR (ABNT);ENTIDADE NORMA COMPLEMENTO: NAO APLICAVEL;FUNCAO MAQUINA: MOTOR;CLASSIFICACAO AREA: SEGURA;CERTIFICADO DE LINHA: SEM;REVERSAO FORMA CONSTRUTIVA: APTO A REVERSAO CX LIG;GRAU DE PROTECAO: IP55W; TEMPERATURA AMBIENTE MINIMA : 0°C; TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA : 40°C;CLASSE ISOLAMENTO: F; FATOR SERVICO 1 : 1;ELEVACAO TEMPERATURA 1: B; ALTITUDE : 1.100;REGIME DE SERVICO: S1;TIPO ACIONAMENTO: REDE;METODO PARTIDA: DIRETO;COMENTARIO ADICIONAL TELA 1 SIM## COMENTÁRIOS - CARACT IDENTIF :## - Motor apto a 4 partidas a frio ou 3 a quente na primeira hora. - Favor atender as cotas garantidas da DM 22192-0/2010##SENTIDO DE ROTACAO: ANTI-HORARIO;INTERCAMBIABILIDADE: SIM IEC;TIPO BOBINA: PRE-MOLDADA;TIPO DE IMPREGNACAO: IMPREGNACAO A VACUO (VPI); NIVEL ISOLACAO BOBINA : 13.800V;REVESTIMENTO CHAPA MAGNETICA: C4;MATERIAL CARCACA: ACO CARBONO SAE 1010/20;ALIMENTACAO RESIST AQUEC: MONOFASICA;TIPO ATERRAMENTO CARCACA: NORMAL;BITOLA CABO ATER CARCACA: 50 - 120 mm²; NR TERMINAL ATER CARCACA : 2;TERMOSENSOR A POR FASE: TERMORESISTOR; QTD TERMOSENSOR A POR FASE : 2;FUNCAO TERMOSENSOR A 1 P/ FASE: ALARME;FUNCAO TERMOSENSOR A 2 P/ FASE: DESLIGAMENTO;CLASSE TERMOSENSOR A POR FASE: Pt-100;TIPO TERMOSENSOR A POR FASE: SIMPLES; QT FIO LIG TERMOS A POR FASE : 3;NORMA TERMOSENSOR A POR FASE: NAO INFORMADO;PRECIS TERMOSENSOR A POR FASE: B (CLASSE B);COEF TERMOSENSOR A POR FASE: 3850 ppm/K;CLASS AREA TERMOSENS A P/ FASE: AREA SEGURA;GRAU PROT TERMOSENS A POR FASE: IP66;TIPO CAB LIG TERMOS A POR FASE: NORMAL;COR CABO TERMOSENSOR A P/ FASE: 2 VERMELHOS E 1 BRANCO;FABRICANT TERMOSENS A POR FASE: NAO ESPECIFICADO (PADRAO);MATERIAL EIXO: ACO CARBONO SAE 1045;TIPO PONTA EIXO: CILINDRICA;MATERIAL CHAVETA 1A PONTA: ACO CARBONO SAE 1020;TIPO 2A PONTA EIXO: SEM; VALOR VIBRACAO : 2,8;TIPO MANCAL (LA): HIDRODINAMICO;TIPO LUBRIFICACAO MANCAL (LA): OLEO;MATERIAL COMPOSIC MANCAL (LA): NAO APLICAVEL (PADRAO);MATERIAL VISOR MANCAL (LA): VIDRO;ACESSORIOS MANCAL BUCHA (LA): SEM;FLANGE SAIDA OLEO MANCAL (LA): SEM;FLANGE ENTRA OLEO MANCAL (LA): SEM;ISOLAMENTO MANCAL (LA): SEM;ATERRAMENTO MANCAL (LA): SEM;TIPO MANCAL (LNA): HIDRODINAMICO;TIPO LUBRIFICACAO MANCAL (LNA): OLEO;MATERIAL COMPOSIC MANCAL (LNA): NAO APLICAVEL (PADRAO);MATERIAL VISOR MANCAL (LNA): VIDRO;ACESSOR MANCAL BUCHA (LNA): SEM;FLANGE SAIDA OLEO MANCAL (LNA): SEM;FLANGE ENTRADA OLEO MANC (LNA): SEM;ISOLAMENTO MANCAL (LNA): COM;ATERRAMENTO MANCAL (LNA): SEM;TIPO TAMPA MANCAL: INTEIRA;JANELA INSPECAO ENTREF MANCAL: SEM;TIPO PROTECAO MANCAL SELO FLUTUANTE;SISTEMA HIDROSTATICO MANCAL: SEM;MODELO TERMOSENSOR A MANCAL: TERMORESISTOR; QTD TERMOSENSOR A MANCAL : 1;FUNCAO TERMOSENSOR A MANCAL 1: DESLIGAMENTO;TERMOSENSOR A MANCAL: Pt-100;TIPO TERMOSENSOR A MANCAL: SIMPLES; QTD FIO LIG TERMOSENS A MANCAL : 3;CABECOTE TERMOSENSOR A MANCAL: COM;MAT ENVOL TERMOSENSOR A MANCAL: ALUMINIO (PADRAO WEG);NORMA TERMOSENSOR A MANCAL: NAO INFORMADO;CLASSIF AREA TERMOSEN A MANCAL: AREA SEGURA;GRAU PROTEC TERMOSENSO A MACAL: IP66;TIPO CAB LIG TERMOSENS A MANCA: NORMAL;COR CABO TERMOSENSOR A MANCAL: 2 VERMELHOS E 1 BRANCO;CONEXAO CAB TERMOSENS A MANCAL: Rp 1/4";MAT BULBO TERMOSENSOR A MANCAL: ACO INOX AISI 304;CONEX INSTAL TERMOSENS A MANCA: R 1/2";TIPO CONEX TERMOSENSO A MANCAL: MOVEL;MAT CONEX TERMOSENSOR A MANCAL: ACO INOX AISI 304;FABRICANTE TERMOSENSO A MANCAL: NAO ESPECIFICADO (PADRAO);FLUXOSTATO ENTRADA OLEO MANCAL: SEM;FLUXOSTATO SAIDA OLEO MANCAL: SEM;PRESSOSTATO ENT OLEO MANC: SEM;PRESSOSTATO SAIDA OLEO MANCAL: SEM;MANOMETRO ENTRADA OLEO MANCAL: SEM;MANOMETRO SAIDA OLEO MANCAL: SEM;TIPO CAIXA ESTATOR: SOBREDIMENSIONADA; QTD FURO ROSCA CAIXA ESTATOR : 3;BITOLA FURO ROS CX ESTATOR 1: Rp 3";BITOLA FURO ROS CX ESTATOR 2: Rp 3";BITOLA FURO ROS CX ESTATOR 3: Rp 3";MATERIAL CAIXA ESTATOR: ACO CARBONO SAE 1010/20;POS SAIDA CABOS CAIXA ESTATOR: PARA BAIXO;REFER POS ENT CABOS CX LIG EST: VISTO DO LADO ACIONADO;INTERFACE DE LIGAÇÃO: SIM;PLACA ENT CABOS CAIXA ESTATOR: COM ROSCA;MAT PLACA ENT CABO CX ESTATOR: ALUMINIO AlSi6Cu4;TAMPAO ROSCADO CX ESTATOR: PLASTICO;TIPO TERM ATERR CX ESTATOR: NORMAL;BITOLA CABO ATERR CX ESTATOR: 50 - 120 mm²;UTIL TC MEDICAO CX ESTATOR: NAO APLICAVEL;UTILIZACAO TC PROTEC CX ESTAT: NAO APLICAVEL;UTILIZAC PARARAIO CS CX ESTAT: INSTALADO;FABRICANT PARARAIO CAIXA ESTAT: NAO APLICAVEL (PADRAO);UTILIZ PARARAIO ZORC CX ESTAT: NAO APLICAVEL;UTILIZAC CAPACIT CS CX ESTATOR: INSTALADO;FABRIC CAPACIT PROTEC CX ESTAT: NAO ESPECIFICADO;UTILIZ CAPACIT CFP CX ESTATOR: NAO APLICAVEL;UTILIZ ACOP DESC PARC CX EST: NAO APLICAVEL;NEUTRO ACESSÍVEL: SEM;REFERENC POS CAIXA ACESSORIO A: VISTO DO LADO ACIONADO;REFER POSIC ENT CABO CX ACES A: VISTO DA CX DE ACESSORIOS;REFERENC POS CAIXA ACESSORIO B: VISTO DO LADO ACIONADO;REFER POSIC ENT CABO CX ACES B: VISTO DA CX DE ACESSORIOS;GRUPO LINHA MAQUINA: M;POSICAO MONTAGEM MAQUINA: HORIZONTAL; Carcaça (IEC equivalente) : 450;COMPLEMENTO EQUIVALENTE WM: D; TENSÃO RESIST AQUEC : 220V;MATERIAL ELEMENTOS PROTECAO: ACO CARBONO;PRODUTO DESMONTADO: PRODUTO MONTADO;PLANO DE PINTURA: 212P;COR ACABAMENTO: RAL 5007		
Desenho		
Desenho		
Desenho de Bobinagem		

